

Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Acquedotto Valtournenche

parametro	unità di misura	valore di riferimento
contatori utenza attiva provvista di un dispositivo di misura	% su utenti	100
misuratori di portata punti di immissione nella rete	si	95 % CERVINIA 40% VALTOURNENCHE
telecontrollo	si	n°2: CIELO ALTO INFERIORE E CHALAZ
dotazione pro capite (1) (rif. 150 l/ab/giorno)	[l/(ab*g)]	475,92
controlli routine come da normativa da parte di laboratorio accreditato	SI	ogni 3 mesi
perdite di rete (mc fatturati su mc immessi- detratti fontanili)	%	irreperibile
Ordinanze sindacali di non potabilità	n° - media ultimi 5 anni	4/annue

(1) quantità di acqua pro-capite giornaliera alla consegna espressa in l/ab/giorno intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore che è assicurata alle utenze domestiche, $Di = (([m3] \text{ fatturati}) * 1000) / (365 * (Ab.serviti residenti + Ab.serviti fluttuanti))$;