

Prot. _____ / ____ / ____
(da citare in caso di risposta)

Valtournenche, 25/02/2020

All./ann.

Vs. rif.to:

Ns. rif.to

Spett. ditta Siram s.p.a. – Regione nord Ovest
PI 08786190150

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI TELECONTROLLO PRESSO FABBRICATO DENOMINATO “CASA LEN” IN LOC. EVETTE – VALTOURNENCHE – Cig Z5F2C3406A

Finalità: adeguamento impianto di termoregolazione mediante telecontrollo Coster per comando caldaia e circuiti di riscaldamento;

Si richiede offerta per la fornitura e posa di elementi tecnici finalizzati al telecontrollo del locale caldaia a servizio dell'alloggio e del locale adibito ad ufficio nel fabbricato di cui all'oggetto:

Le quantità sono indicative per la creazione della Vostra offerta a Corpo:

- n. 1 x GPT768 – Doppio regolatore Costercon modem gps incorporato
- n.2 x SCH010 – sonda temperatura a contatto Coster
- n.2 x SAB010 – sonda temperatura ambiente Coster
- n.1 x SAE001 – sonda di temperatura esterna
- n.2 x WTD910 – cronotermistato ambiente Coster
- a corpo - Minuteria varia: Tasselli, graffette, morsetti,centralino 12 moduli, 1 magnetotermico differenziale 10A, ecc.
- 20 ml S60.C13.001 – Fornitura e posa in opera di cavo – Sezione 3*1,5 mmq
- 20 ml S60.C14.001 – Fornitura e posa in opera di cavo – Sezione 4*1,5 mmq
- 20 ml S60.C12.000 – Fornitura e posa in opera di cavo – Sezione 2*1 mmq
- 15 ml S60.E20.020 – Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile diam. Esterno mm 20
- n. 3 S60.F70.001 - scatola di derivazione stagno IP 55 in PVC autoestinguente mm 100x100x50
- n. 20 S60.E15.020 - tubo rigido pesante in PVC diam esterno mm 20
- n. 3 S60.G00.200 – Interruttore magnetotermico interruzione 6KA bipolare fino a 8A

compreso manodopera e tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

Importo a corpo da ribassare:	Euro 1.660,00
Importo della manodopera non soggetto a ribasso	Euro 975,00
Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso	Euro 100,00
Totale a Base di gara	Euro 2.735,00

Valtournenche il 25/02/2020

Il Responsabile del servizio
Arch. Favre Francesco
f.to in digitale